




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARATY

PARATY - CIDADE HISTÓRICA - MONUMENTO NACIONAL



INDICAÇÃO 635

APROVADO
Por <u>10</u> votos a favor,
_____ votos contra e
_____ abstenção (ões).
Paraty, <u>16 06 25</u>

RESPONSÁVEL

Solicita a substituição das manilhas de 30 cm de diâmetro por manilhas de 60 cm de diâmetro no sistema de drenagem, na rua Professor Luís Rabello antes do campo de futebol do bairro Corisco.

Exmo. Senhor

Indico à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, com fundamento no **artigo 199**, desta casa Legislativa, que se oficie ao Excelentíssimo Senhor José Carlos Porto Neto - Prefeito Municipal de Paraty, solicitando: A substituição das manilhas de 30 cm de diâmetro por manilhas de 60 cm de diâmetro no sistema de drenagem, na rua Professor Luís Rabello antes do campo de futebol do bairro Corisco.

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação justifica-se pela frequente ocorrência de entupimentos no sistema de drenagem atual. As manilhas de 30 cm de diâmetro mostram-se insuficientes para o volume de águas pluviais, especialmente durante períodos de chuvas intensas. Tal situação tem ocasionado acúmulo de água na via, transbordamento, e o carreamento de detritos e sedimentos, resultando em obstruções constantes.

Sala das Sessões, 11 de junho de 2025.


Laion Junio Campos Carlos
Laion Campos
Vereador(a)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço /autenticidade utilizando o identificador 3600380034003000370038003A005000

Assinado eletronicamente por **Laion Júnio Campos Carlos** em 11/06/2025 15:26

Checksum: **9FA34890A6991D9AE062599304B4C222E320E5043A92AC4ADEF127C1A33BA431**

APROVADO
Por <u>10</u> votos a favor,
_____ votos contra e
_____ abstenção (ões).
Paraty, <u>16/06/25</u>

RESPONSÁVEL